

## ESCLARECIMENTO

REF.: Pregão Eletrônico nº. 16/2021 – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 300 (trezentas) botoeiras sonoras a serem integradas aos semáforos existentes no município de Belo Horizonte.

A Pregoeira da BHTRANS, fundamentando-se nos autos do processo e no esclarecimento da área técnica competente, Gerência de Semáforos e Programação – GESEP da BHTRANS, responde o questionamento aos termos do Edital, apresentado pela empresa EZ-DOC Serviços Administrativos Ltda. em 09/03/2022.

### PERGUNTA:

---

*“As botoeiras deverão ser aterradas no momento da instalação? Caso afirmativo, quem deverá arcar com os custos de materiais para esse aterramento?”*

### RESPOSTA:

---

Conforme informado pela área técnica competente, não há necessidade de aterramento da botoeira no momento da instalação.

Ressalta-se que o esclarecimento transcrito acima se refere a questões técnicas, avaliadas pela área competente, razão pela qual foi acatado na íntegra por esta Pregoeira.

Belo Horizonte, 11 de março de 2022.

  
Mariana Ferreira da Silva  
Pregoeira