

**LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 020/2019- CC
PROCESSO nº 01-060.584/19-82**

Objeto: Complementação dos serviços e obras de infraestrutura na Vila Apolônia

Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel às perguntas dos interessados pela Licitação Urbel/Smobi 020/2019:

Pergunta:

De acordo com a página 01/10 do Projeto Geométrico de Contenção, existem ao menos duas áreas que deverão receber tratamento do tipo Concreto Projetado, porém não consta na planilha este serviço. A execução de Concreto Projetado é parte integrante do objeto desta licitação?

Resposta:

No projeto informado não existem áreas que receberão tratamento de concreto projetado. Na página 01/10 do Projeto Geométrico de Contenção, existe apenas o muro de contenção projetado, denominado Muro 1, localizado no Beco Santo André. De acordo com a página 01/16 do Projeto Estrutural, este muro é de Concreto Armado.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2020.

Comissão Permanente de Licitações - Urbel