

Especificação Técnica para Aquisição

Filtro de Linha

Especificação técnica / Descrição	
1	Mínimo de 04 (quatro) tomadas tripolares de saída padrão NBR 14136.
2	Proteção contra surtos de tensão.
3	Filtro contra interferências RFI/EMI.
4	Fusível de proteção com unidade reserva.
5	Cabo de força de comprimento mínimo 1,3m e tomada tripolar (NBR 14136).
6	Tensão de entrada igual à de saída (Bivolt - 110V /220V).
7	Potências mínimas: 1000 VA (rede 127V) / 2000 VA (rede 220V).
8	Construído em material anti-chamas.
9	Chave liga/desliga embutida e com indicação luminosa.

Responsável Técnico:

Sidiney Xavier - Mat. 02464-0

DIE-PB – Diretoria de Infraestrutura.
GLRI-PB - Gerência de Manutenção Rede LAN

Gestor: