



Sensor de Alarme com Fio – Tipo 1

(Sensor de alarme PET IMUNE compatível com Centrais de Alarme de Mercado, com Fio)

Descrição / Especificação Técnica	
	REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:
1	Sensor infravermelho PET
1.01	Utilizar tecnologia de duplo elemento (2 piro-sensores).
1.02	Suportar ângulo de detecção de, no mínimo, 110°.
1.03	Suportar campo de detecção de, no mínimo, 12x12 metros.
1.04	Possuir saída de alarme NA e NF selecionável.
1.05	Possuir recurso para evitar disparos indevidos provocados por pequenos animais (peso ≤ 35 kg).
1.06	Possuir dispositivo óptico para evitar disparos indevidos provocados pela luz solar.
1.07	Possuir compensação automática de temperatura.
1.08	Possuir LED indicativo de detecção de movimento.
1.09	Possuir proteção contra violação.
1.10	Possuir blindagem contra EMI/RFI.
1.11	Ser compatível com a central de alarme ofertada.
1.12	Ser compatível com a central de alarmes a ser fornecida.

<p>Responsável Técnico:</p> <p>Rubens de Sá Souza Andrade - Mat. 02974-1 GPEI-PB - Gerência de Planejamento e Projetos SEI – Superintendência de Engenharia. DIE-PB – Diretoria de Infraestrutura. PRODABEL S/A.</p>	 <p><i>Rubens de Sá Souza Andrade</i> Assessor Matrícula 2974 1 SEI/GPEI - PRODABEL S.A.</p>
<p>Assinatura e Carimbo do Gerente da Área:</p> <p>_____</p> <p>GPEI-PB - Gerência de Planejamento e Projetos</p>	 <p><i>Cesar Monteiro Ribetro</i> Gerente de Planejamento e Projetos - GPEI-PB DIE-PB - PRODABEL</p>