

Licitação [nº 896028]

Lista de mensagens	
Data e Hora	Texto
29/09/2021 às 20:09:22	Os demais pedidos de esclarecimentos, questionamentos apresentados foram respondidos e estão disponíveis em OPÇÕES Listar Documentos, neste sistema e também no site da PBH.
29/09/2021 às 19:39:23	Resposta do Órgão Demandante: Sim, desde que a central geradora de energia elétrica tenha potência instalada de até 5MW.
29/09/2021 às 19:38:17	No dia 29/09/21, o licitante ALSOLENERGIA enviou pedido de esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 041/2021, o qual será aqui respondido: QUESTIONAMENTO 01: Na hipótese de uma empresa ser vencedora de mais de um lote, esta poderá somar a potência e unificar a SGD de forma que possa entregar a produção necessária a partir da mesma fonte, mesmo faturando lotes separados conforme o edital? Este arranjo permite ganho de escala considerável e redução de custo operacional, melhorando a capacidade de ofertar menor valor à contratante.
28/09/2021 às 13:02:24	às13:02:24 do dia 28/09/2021 as seguintes datas foram alteradas por LUIZ FLAVIO DA SILVEIRA DOLABELA: abertura de propostas (de 29/09/2021-08:00:00 para 01/10/2021-08:00:00); início da disputa (de 29/09/2021-10:00:00 para 01/10/2021-10:00:00).

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros