

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ADULTO_PEDIÁTRICA - VISA				PÁ G:	REVISÃO:	VIGENCIA:
ID 761	RVF_DVSA_117_VS	6	nov/20	31/12/2021		
DESCRIBÇÃO DA ATIVIDADE						
86101/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
6186	POSSUI DML NA UNIDADE?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS
6535	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II RDC 50/02, PARTE II, ITEM 3 - UNIDADE FUNCIONAL 8, LIMPEZA E ZELADORIA, PARTE III, ITEM 6, B.PROJETO BÁSICO - B.5 E RDC 063/2011, ART. 17
	*BANCADA COM TANQUE/PIA					
	*LIXEIRA ADEQUADA					
	*RALO COM TAMPA ROTATIVA					
	*PAPEL TOALHA					
13077	POSSUI SALA DE UTILIDADES?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, ITEM 3 - UNIDADE FUNCIONAL 8, LIMPEZA E ZELADORIA E PARTE III, ITEM 6, B.PROJETO BÁSICO B5 E B6
	*BANCADA COM PIA					
	*PIA PARA DESPEJO PARA DESCARTE DE MATERIAL ORGÂNICO					
13078	SALA DE UTILIDADES/EXPURGO POSSUI :				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 202/2008/GVES
	*TORNEIRA SOB PRESSÃO					
	*ESCOVAS					
	*LUPA ILUMINADA					
	*DETERGENTE NEUTRO OU ENZIMÁTICO					
	*AR COMPRIMIDO					
	*AGUA QUENTE CANALIZADA					
	*LIXEIRA COM TAMPA , PEDAL E SACO PLÁSTICO					
9182	A SALA DE UTILIDADES (EXPURGO) POSSUI AINDA RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUCORTANTE?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 306/04, ART. 1, ANEXO, ITEM 14.1
2055	EXISTE UMA ROUPARIA COM UM MÍNIMO DE 2,2 METROS QUADRADOS PARA CADA UNIDADE FUNCIONAL QUE TENHA PACIENTES? (PODE SER SUBSTITUÍDA POR ARMÁRIOS EXCLUSIVOS OU AINDA CARROS-ROUPEIROS)				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS
9183	EM CASO DE UNIDADE DE PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E CRÔNICOS, EXISTE ÁREA DE RECREAÇÃO/LAZER/ REFEITÓRIO?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES - TABELAS - UNIDADE FUNCIONAL: 3 INTERNAÇÃO -
9184	A ÁREA DE RECREAÇÃO/LAZER/REFEITÓRIO, CASO EXISTA, POSSUI LAVATÓRIO DOTADO DE PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 48/2000, ART. 1, ANEXO, ROTEIRO B, ITEM 25 CC PM 015/2001 NTE 001/01 ANEXO IV ITEM 3.28
13082	O PISO É DE MATERIAL RESISTENTE À LAVAGEM E AO USO DE DESINFETANTES, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS, NÃO POSSUINDO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA SUPERIOR A 4%?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 6.2, C.1
13083	A PAREDE É DE MATERIAL RESISTENTE À LAVAGEM E AO USO DE DESINFETANTES, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS, NÃO POSSUINDO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA SUPERIOR A 4%?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 6.2, C.1
13084	O TETO É DE MATERIAL RESISTENTE À LAVAGEM E AO USO DE DESINFETANTES, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 6.2, C.1
13085	AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS ENCONTRAM-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO E LIMPEZA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 63/2011, ART. 36
3084	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.6 C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, parte III, 7- INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESP

13086	O SERVIÇO É DOTADO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO COMPATÍVEIS COM O DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 063/2011, ART. 38
2691	POSSUI MOBILIÁRIO DE MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 69 C/C RDC 063/2011, ART. 56
9161	HÁ PONTOS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E AR COMPRIMIDO NOS QUARTOS?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.9
9133	OS QUARTOS/ENFERMARIAS ESTÃO LIGADOS À REDE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9179	POSSUI SANITÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS E PÚBLICO?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS
9134	OS CONJUNTOS SANITÁRIOS				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS E NBR 9050/94
	POSSUEM:					
	*1 VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E TAMPA PARA CADA 6 LEITOS					
	*1 LAVABO PARA CADA 6 LEITOS					
	*1 CHUVEIRO PARA CADA 6 LEITOS					
	*PORTAS ABRINDO PARA FORA					
	*BARRA HORIZONTAL A 90 CM DO PISO					
7551	AS INSTALAÇÕES SÃO ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS?				MAIOR	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C PM 015/01 ART. 1, NTE 001/01, ANEXO III ITEM 3 SUBITENS 3.1.10 E 3.1.11
9165	HÁ CONJUNTO SANITÁRIO ANEXO, SERVINDO A NO MÁXIMO DUAS ENFERMARIAS OU QUARTOS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENS., QUANT. E INST. PREDIAIS
9166	CADA LEITO DE GERIATRIA POSSUI ESPAÇO PARA CADEIRA /POLTRONA PARA ACOMPANHANTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
3102	OS LEITOS OU BERÇOS POSSUEM GRADE LATERAL?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 8º, INCISO VI
13088	AS JANELAS E DEMAIS ABERTURAS DAS ÁREAS(EX: RALOS, TELAS E ETC) ESTÃO CONFIGURADAS DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE INSETOS, ROEDORES E OUTROS ANIMAIS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 91 C/C RDC 63/2011, ART. 63
6523	TODOS OS SETORES POSSUEM LAVATÓRIOS DOTADOS DE PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA?				CRITICO	LM 7031,ART. 97, INCISO II C/C RDC 48/2000, ART. 1, ANEXO, ROTEIRO B, ITEM 25, PM 015/2001 NTE 001/01 ANEXO IV ITEM 3.28 E RDC 063/2011, ART. 59
13089	POSSUI LEITOS COM ENCOSTO MÓVEL OU FOWLER?				MAIOR	LM 7031/96, ,ART. 97, ITEM II C/C RDC 63 ART.17 E ART. 7, INCISO II - C E PM 015/2001, ART.1º, NTE 001/01, ANEXO II, ITEM 3.5.4.1
9163	CADA LEITO POSSUI MESA DE CABECEIRA/ARMÁRIO?				MENOR	LM 7031/96,ART. 97, INCISO II C/C RDC 63 ART.17 E ART. 7, INCISO II - C
6522	O POSTO DE ENFERMAGEM POSSUI UMA ÁREA MÍNIMA DE 6 M2?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ? UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9129	POSTO DE ENFERMAGEM POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 91 C/C RDC 63/2011, ART. 17
	*BANCADA					
	*ARMÁRIO PARA A GUARDA DE MEDICAMENTOS					
	*MATERIAL PARA CUIDADOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM					

9159	O POSTO DE ENFERMAGEM POSSUI PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA?				MAIOR	RDC 48/2000, ART. 1, ANEXO, ROTEIRO B, ITEM 25 CC PM 015/2001 NTE 001/01 ANEXO IV ITEM 3.28 E RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENS., QUANT. E INS
9130	O POSTO DE ENFERMAGEM ESTÁ LIGADO À REDE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA? (VER RELATÓRIO TÉCNICO)				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ? UNID FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9168	POSSUI QUARTO PARA ISOLAMENTO PARA CADA 30 LEITOS OU FRAÇÃO NAS ENFERMARIAS DE LACTENTES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS? (ACEITA-SE QUARTO REVERSÍVEL)				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ? UNID FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9169	CASO O QUARTO DE ISOLAMENTO POSSUA ÁREA OU ANTECÂMARA DE ACESSO, TEM ÁREA MÍNIMA DE 1,8M2?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ? UNID FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9170	A PORTA DO QUARTO DE ISOLAMENTO (OU A ANTECÂMARA, CASO EXISTA) POSSUI VISOR?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ? UNID FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9171	NO QUARTO DE ISOLAMENTO (OU NA ANTECÂMARA, CASO POSSUA) EXISTEM:				MAIOR	RDC 48/2000, ART. 1, ANEXO, ROTEIRO B, ITEM 25 CC PM 015/2001 NTE 001/01 ANEXO IV ITEM 3.28 E RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENS., QUANT. E INST
	*PIA COM ÁGUA CORRENTE					
	*SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSÉPTICO					
	*PAPEL TOALHA					
9172	O QUARTO PARA ISOLAMENTO POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7 INCISO II
	*SUPORTE/CABIDES PARA AVENTAIS					
	*ESCADA DE DOIS DEGRAUS					
	*HAMPER					
6538	O QUARTO DE ISOLAMENTO POSSUI CONJUNTO SANITÁRIO ANEXO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE III, 6 - CONDIÇÕES AMBIENTAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO - B 1.5
13079	INFRAESTRUTURA QUEIMADOS					
9160	POSSUI 1 POSTO DE ENFERMAGEM/PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA CADA 30 LEITOS (1 PARA CADA 10 LEITOS NO CASO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO INTENSIVO DE QUEIMADOS)?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9141	A UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS (UTQ) POSSUI ÁREA DE RECEPÇÃO E PREPARO DE PACIENTES COM ÁREA SUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DE 1 MACA				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9142	EM CADA ENFERMARIAS DA UTQ EXISTE PIA COM ÁGUA CORRENTE FRIA E QUENTE, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
13090	POSSUI QUARTO PARA ISOLAMENTO PARA CADA 10 LEITOS DE ENFERMARIA OU FRAÇÃO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE QUEIMADOS (UTQ)?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
13091	O QUARTO DE ISOLAMENTO PARA TRATAMENTO INTENSIVO DE QUEIMADOS POSSUI ÁREA MÍNIMA DE 12,0M2, COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1M ENTRE PAREDES E LEITO, EXCETO CABECEIRA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO

9145	EXISTE QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA UTQ, IN LOCO OU NÃO?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS ?UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
13080 INFRAESTRUTURA ADULTO						
9131	OS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA ADOLESCENTES/ADULTOS POSSUEM AS DIMENSÕES MÍNIMAS: Opções: *QUARTO COM 1 LEITO: 10M2 *QUARTO COM 2 LEITOS: 14M2 *QUARTO COM 3 A 6 LEITOS: 6M2 POR LEITO *DISTÂNCIA ENTRE LEITOS PARALELOS: 1M *DISTÂNCIA ENTRE PÉ DO LEITO E PAREDE: 1,2M *DISTÂNCIA ENTRE LATERAL DO LEITO E PAREDE: 0,5M				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES - TABELAS - UNIDADE FUNCIONAL: 3 INTERNAÇÃO -
9132	OS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA ADOLESCENTES/ADULTOS POSSUEM NO MÁXIMO 6 LEITOS?				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES - TABELAS - UNIDADE FUNCIONAL: 3 INTERNAÇÃO -
6541	OS QUARTOS RESPEITAM O ESPAÇAMENTO MÍNIMO EXIGIDO ENTRE OS LEITOS?				CRITICO	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES - TABELAS - UNIDADE FUNCIONAL: 3 INTERNAÇÃO -
	*1M ENTRE LEITOS PARALELOS					
	*1,2M ENTRE OS PÉS E A PAREDE					
	* 0,5 M ENTRE A LATERAL E A PAREDE					
13081 INFRAESTRUTURA PEDIÁTRICA						
13092	OS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA LACTENTES/CRIANÇAS POSSUEM ÁREAS COM A METRAGEM MÍNIMA EXIGIDA?				CRITICO	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
	*4,5M2 POR LEITO DE LACTENTE					
	*5M2 POR LEITO DE CRIANÇA					
	*9M2 POR QUARTO DE UM LEITO PARA CRIANÇA					
	*10M2 POR QUARTO DE UM LEITO PARA ADOLESCENTE OU ADULTO					
9135	OS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA PEDIATRIA POSSUEM PORTA COM VISOR?				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
13093	OS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA LACTENTES/CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS POSSUEM NO MÁXIMO 12 LEITOS?				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
13094	CADA LEITO PARA LACTENTES/CRIANÇAS POSSUI ESPAÇO PARA CADEIRAS POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE?				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
9140	NOS QUARTOS/ENFERMARIAS PARA LACTENTES EXISTEM BANCADA COM BANHEIRA E CHUVEIRO?				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
3098	AS CRIANÇAS SÃO SEPARADAS POR FAIXA ETÁRIA? (LACTENTES 0-2 ANOS, INFANTES E PRÉ-ESCOLARES ATÉ 7 ANOS E ESCOLARES ACIMA DE 7 ANOS).				MAIOR	RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO
EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
13096	CADA ENFERMARIA POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 ,ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7 INCISO II - C
	*HAMPER					
	*ESCADA DE DOIS DEGRAUS					
	*BIOMBOS					
	*CADEIRAS DE RODA					
	*MACAS					
	*SUPORTES DE SORO					
* MESA AUXILIAR PARA CURATIVO						

3023	POSSUI E OFERECE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE ACORDO COM A DEMANDA DO SERVIÇO:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C M 485/05, ART. 1, ANEXO I -NR-32, ITEM 32.2.4.7 C/C LM 7031/96, ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO
	*ÓCULOS					
	*MÁSCARA					
	*LUVAS DE PROCEDIMENTOS					
	*AVENTAL DE MANGA LONGA					
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL					
	*GORROS DESCARTÁVEIS					
	*BOTAS/CALÇADOS FECHADOS					
500	OS FUNCIONÁRIOS/PROFISSIONAIS FAZEM USO CORRETO DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESPECÍFICOS ÀS ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C PM 485/05, ART. 1, ANEXO I -NR-32, ITEM 32.2.4.7 C/C LM 7031/96, ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO
6526	O USO DO EPI É SUPERVISIONADO?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO IV, ITEM 4.32
6527	POSSUI CARRO DE EMERGÊNCIA DEVIDAMENTE EQUIPADO? (ACEITA-SE UM POR ANDAR)				CRITICO	LM 7031/96,ART. 97, INCISO II C/C RDC 63 ARTS.53 e 58
9173	O CARRO DE EMERGÊNCIA CONTÉM, NO MÍNIMO:				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 7º, INCISO IIC E PM 015/001, ART 1º, NTE 01/001, ANEXO I, ITENS 3.12.10 E 3.12.13
	*AMBÚ COM MÁSCARA					
	*LARINGOSCÓPIO COMPLETO					
	*TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF					
	*CÂNULAS DE GUEDEL					
	*FIO GUIA					
	*TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
	*MEDICAMENTOS					
9174	O CARRO DE EMERGÊNCIA CONTÉM AINDA:				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 7º, INCISO II C E ARTS 17 E 58
	*CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR					
2713	HÁ ROTINA DE VERIFICAÇÃO DO CARRO RESSUSCITADOR COM REGISTRO?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 35 LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ARTS. 17 E 58
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C PM 015/01, ART.1, NTE 001/01, ANEXO III, ITEM 3.2.1.7.5
9175	POSSUI EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE:				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7 INCISO II LETRA C
	*ESFIGMOMANÔMETROS CALIBRADOS					
	*ESTETOSCÓPIOS					
	*OXÍMETRO					
	*MACRONEBULIZADOR					
	*UMIDIFICADOR					
	*CATETER NASAL					
	*TUBO T					
	*EXTENSAO DE SILICONE OU LÁTEX					
	*VÁVULA E VIDRO DE ASPIRAÇÃO					
	*FLUXÔMETROS					
*VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO						
9176	POSSUI ACESSO A:				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7º, INCISO II LETRA C
	Opções:					
	*OTOSCÓPIO					
	*OFTALMOSCÓPIO					
	*ELETROCARDÍOGRAFO					
	*BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E RÉGUA					
1085	POSSUI TORPEDO DE OXIGÊNIO MONTADO E FÁCIL DE SER TRANSPORTADO?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7 INCISO II LETRA C E PM 015/01, ART.1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.11

4312	POSSUI ASPIRADOR PORTÁTIL?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.7 INCISO II LETRA C E PM 015/01, ART.1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.12
315	AS ALMOTOLIAS ESTÃO:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C PM 015/2011, ANEXOIII, ITEM 4.10
	*HIGIENIZADAS					
	*DEVIDAMENTE TAMPADAS					
	*CORRETAMENTE IDENTIFICADAS COM RÓTULO CONTENDO O TIPO E CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO					
	*COM DATA DE ENVASE E/OU ATIVAÇÃO					
	*COM DATA DE VALIDADE					
13097	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 35 E 32, § ÚNICO C/C RDC 063/2011, ART. 17
13098	É REALIZADO O DESCARTE DE PERFURO - CORTANTE DE MANEIRA ADEQUADA EM RECIPIENTES IDENTIFICADOS, RÍGIDOS, PROVIDOS COM TAMPA, RESISTENTES À PUNCTUA E VAZAMENTO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/
RECURSOS HUMANOS						
9158	ESTÃO DISPONÍVEIS NAS ENFERMARIAS: Opções: *MÉDICO PLANTONISTA - ITEM 3.12.15 *MÉDICO DIARISTA - ITEM 3.12.16 *ENFERMEIRA - ITEM 3.12.17 *TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ITEM 3.12.18				CRITICO	M 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.14 (FUNCIONÁRIOS); 3.12.15 (MÉDICO PLANTONISTA); 3.12.16 (MÉDICO DIARISTA); 3.12.17(ENFERMEIRA); 3.
3087	A EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS DE ROTINA E DE PLANTÃO ATENDE A DEMANDA E O GRAU DE COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 38 C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.12.14
8406	POSSUI EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DIMENSIONADA DE ACORDO COM SEU PERFIL DE DEMANDA?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 30
13095	REALIZA E REGISTRA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SEUS PROFISSIONAIS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA PERMANENTE PARA TODOS SETORES?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 17
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31, E ART. 31, § 1º
DOCUMENTAÇÃO						
1167	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 29 E 30
13087	POSSUI PGRSS - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.23, INCISO X
13099	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, REALIZADO POR EMPRESA POSSUIDORA DE LICENÇA SANITÁRIA E AMBIENTAL, COM PRODUTOS DESINFESTANTES REGULARIZADOS PELA ANVISA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.23, INCISO VIII E ART. 63 E ART. 63, § ÚNICO
13100	REALIZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE FORMA PRÓPRIA OU TERCEIRIZADA?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO VII
11861	REALIZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE FORMA PRÓPRIA OU TERCEIRIZADA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.23, INCISO VII E ART. 42
13101	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADOS POSSUEM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ESTÃO REGULARIZADOS PERANTE A AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 23, INCISO IX
13102	POSSUI LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 23, INCISO VII E ART. 42
13103	POSSUI LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA (GERADOR) EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 23, INCISO VII E ART. 1 E ART. 11, § 1º E 2º
13104	POSSUI PROGRAMA DE VACINAÇÃO, CONTENDO OS MECANISMOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO CONTRA TÉTANO, DIFTERIA, HEPATITE B E CONTRA OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS AQUI OS TRABALHADORES POSSAM ESTAR EXPOSTOS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 40

13105	O PRONTUÁRIO É ÚNICO E ESTÁ PREENCHIDO DE FORMA LEGÍVEL POR TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE, COM APOSIÇÃO DE ASSINATURA E CARIMBO, EM CASO DE PRONTUÁRIO EM MEIO FÍSICO?				CRITICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 41
13106	O PRONTUÁRIOS CONTÉM REGISTROS RELATIVOS A IDENTIFICAÇÃO E AOS PROCEDIMENTOS PRESTADOS AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 43
13107	O PRONTUÁRIO É PERMANENTEMENTE DISPONIBILIZADO AO PACIENTE, AOS SEUS REPRESENTANTES LEGAIS E À AUTORIDADE SANITÁRIA?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 27 E ART. 28
13108	HÁ SUMÁRIO DE ALTA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 47 E ART. 50, INCISO II
11699	PGRSS					
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO? CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA EM QUANTIDADE SUFICIENTE ÍNTEGRAS				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17