


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - VISA	PÁGINA: 07	REVISÃO: AGOSTO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025		
	ID: 725	RVF_DVSA_85_VS				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8511-2/00	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
12323	A ESCOLA NÃO POSSUI COMUNICAÇÃO/ACESSO OU ESPAÇOS DE USO COMUM COM DOMICÍLIO PARTICULAR OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 49 § 3º
11064	A FIAÇÃO ELÉTRICA É PROTEGIDA E DEVIDAMENTE EMBUTIDA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 item 7.2 C/C DM 5616/87 Art.70 Inc VI
1699	A ESCOLA POSSUI SISTEMA DE PROTEÇÃO EM JANELAS, ABERTURAS E ESCADAS (GRADES/REDES) DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 11.a
10196	POSSUI PISOS, PAREDES, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS, FEITOS DE MATERIASI LISOS, LAVÁVEIS, IMPERMEÁVEIS E ÍNTEROS?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 10.1.a
1704	OS VIDROS DE PORTAS OU PAINÉIS, QUE CHEGAM ATÉ 0,50M DO PISO, SÃO DO TIPO NÃO ESTILHAÇÁVEL E POSSUEM PROTEÇÃO CONTRA QUEBRAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 11. e
10197	A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SÃO SUFICIENTES E SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 7.2 C/C DM 5616/87 Art.70 inc VI
4208	POSSUI SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LIGADO À REDE PÚBLICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 83
10846	A REDE DE ESGOTO ESTÁ LIGADA À REDE OFICIAL E SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 83

11088	AS REDES DE ESGOTOS, FOSSA (QUANDO EXISTENTES) E CAIXAS DE GORDURA ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 85
11214	POSSUI RALOS COM SISTEMA "ABRE E FECHA", MANTENDO-OS FECHADOS QUANDO NÃO ESTIVEREM SENDO USADOS?				MENOR	DM 5616/96 Art. 70 Inc.V C/C LM 7031/96 Art. 91
11197	POSSUI FILTROS/BEBEDOUROS PARA ÁGUA QUE ATENDAM A DEMANDA SENDO VEDADO O USO DE JATO INCLINADO?				CRÍTICO	DM 5616/87 art. 76 Inc. VIII
2092	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COMPLETAS, ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE?				CRÍTICO	DM 5616/87 Art. 152 § 1º E Art. 78 Inc. III, IV e V
11111	EXISTE ARMÁRIO PARA GUARDA DE VESTUÁRIO E BENS PESSOAIS DOS FUNCIONÁRIOS?				MENOR	DM 5616/87 Art. 80 VI
11205	POSSUI LOCAL PARA GUARDAR, DE FORMA INDIVIDUAL, OS MATERIAIS DE HIGIENE, BANHO E SONO DAS CRIANÇAS?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51 Inc. V
10198	POSSUI LAVANDERIA DOTADA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 9.4.4
10199	AS CRECHES DE PEQUENO PORTE (ATÉ 50 CRIANÇAS) POSSUEM ARMÁRIO PARA GUARDA DA ROUPA LIMPA E AS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (ACIMA DE 50 CRIANÇAS) POSSUEM UMA SALA PARA GUARDA DA REFERIDA ROUPA?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 9.4.5
5769	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI ÁREA SUFICIENTE E ENCONTRA-SE LIMPO E ORGANIZADO?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc. XIV

2511	EXISTE UM RECINTO OU ARMÁRIO PARA A GUARDA DO MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS?				MEIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 art. 50 Inc. XIV	
10107	O ESTABELECIMENTO SE ENCONTRA LIVRE DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ALIMENTAÇÃO, PROLIFERAÇÃO OU ABRIGO DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 91 RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc. XIV	
11337	EXISTEM LIXEIRAS INTEGRAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE, CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL, PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA E DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA?				MAIOR	DM 16.509/16 ANEXO I Item 2.5	
12320	BERÇÁRIO DE 0 A 1 ANO				INFORMATIVO		
1710	O BERÇÁRIO RESPEITA OS SEGUINTE LIMITES: ÁREA MÍNIMA DE 2,50 M2 POR BERÇO, ACOMODAÇÃO MÁXIMA DE 15 CRIANÇAS E DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE OS BERÇOS E ENTRE ESSES E AS PAREDES DE 0,50 M?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 9.3.1 "A", "B" e "E"	
2358	AS JANELAS DO BERÇÁRIO, SALA DE REPOUSO, LAVANDERIA E QUARTO DE OBSERVAÇÃO SE ENCONTRAM TELADAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 10.1	
1716	O BERÇÁRIO POSSUI ESPAÇOS EXCLUSIVOS PARA BANHOS DE SOL, COM ACESSO QUE PERMITA O TRANSITO DE CARRINHOS DE BEBÊ?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 item 9.3.2 C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51 Inc. III	
10432	TODOS OS MÓVEIS ALMOFADADOS, INCLUINDO OS COLCHÕES, COLCHONETES, ESTÃO REVESTIDOS DE MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, COM TODAS AS FACES ÍNTEGRAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51 Inc. VII	
12321	FRALDÁRIO E LACTÁRIO				INFORMATIVO		
12452	POSSUI BANCADA PARA TROCAS DE FRALDAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 cm X 80 cm E ALTURA EM TORNO DE 85 cm ACOMPANHADA DE COLCHONETE, SENDO DISPONIBILIZADOS PIA, ÁLCOOL 70% E PAPEL TOALHA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51, VII, §3º	

12453	POSSUI BANHEIRA CONTÍGUA À BANCADA PARA TROCA DE FRALDAS, COM DUCHA DE ÁGUA QUENTE E FRIA, PARA CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 1(UM) ANO?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51 Inc.VII E §4º
12454	POSSUI ALTEAMENTO DE 40 (QUARENTA) CENTÍMETROS PARA O LOCAL DE BANHO DAS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 2 (DOIS) ANOS?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 51 Inc.VIII E §5º
2434	POSSUI LACTÁRIO DESTINADO A LIMPEZA. PREPARO, ESTERILIZAÇÃO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DAS MAMADEIRAS?				CRÍTICO	LM 7031 Art. 97 Inc. II
12440	POSSUI GELADEIRA EXCLUSIVA PARA ARMAZENAMENTO DE MAMADEIRAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 9.4.1
12322	SALA DE ATIVIDADES, RECREAÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS					INFORMATIVO
12438	AS SALAS DE ATIVIDADES GARANTEM UM MÍNIMO DE 1M² (UM METRO QUADRADO) POR CRIANÇA , COM VENTILAÇÃO DIRETA E ILUMINAÇÃO NATURAL, QUE POSSA SER CONTEMPLADA COM A ARTIFICIAL?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc.IV
1707	AS SALAS DE ATIVIDADES POSSUEM: OPÇÕES: * NÚMERO MÁXIMO DE CRIANÇAS - 9.3.3 - b * ACESSO DIRETO COM O EXTERIOR - 9.3.3 - c * ESTANTES SEGURAS OU ÁRMARIOS PARA GUARDA DE MATERIAL - 9.3.3 - e				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/CRDC 321/88 itens 9.3.3 "b", "C" e "E"
12439	POSSUI SALA MULTIUSO PARA ATIVIDADES DIFERENCIADAS, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ADEQUADOS?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc. XV
1706	POSSUI RECREIO DESCOBERTO, COM ÁREA VERDE E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO (BALANÇOS, ESCORREGAS, CAIXAS DE AREIA ETC.)?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RDC 321/88 Item 9.3.7 E 9.3.6 ABNT e PARÂMETROS BÁSICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2093	AS PORTAS DOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS DAS CRIANÇAS SÃO ISENTAS DE CHAVES E TRINCOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc.X

4225	AUSÊNCIA DE FOCOS DE INSALUBRIDADE (LIXO, ÁGUA ESTAGNADA, INSETOS, ROEDORES, E OUTROS) NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO E CONDIÇÕES PARA INFESTAÇÃO DE PRAGAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 91
11057	A INSTALAÇÃO SANITÁRIA INFANTIL POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C RESOLUÇÃO CME/BH Nº 001/2015 Art. 50 Inc.X de "a" a "c"
	OPÇÕES:					
	* UM VASO SANITÁRIO PARA CADA 20 (VINTE) CRIANÇAS					
	* UM LAVATÓRIO COM ALTURA DE 60 CENTÍMETROS PARA CADA VINTE CRIANÇAS					
	* CHUVEIROS PARA BANHO QUE ATENDAM A ROTINA					
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
11187	POSSUI BEBEDOUROS DE JATO INCLINADO, PROIBIDA SUA LOCALIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C DM 5616/87 Art. 154 C/C Parecer Técnico Agosto 2009 COMCIRA
11167	OS PRODUTOS DE LIMPEZA POSSUEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C DF 79094/77 Reg. LF 6360/76 Art. 14
5032	OS MEDICAMENTOS SÃO ARMAZENADOS EM LOCAL SEGURO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E DE ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C LF 5991/73 Documento de orientação SMSA/SMED de 15/10/2010
PROCEDIMENTOS						
5033	A MEDICAÇÃO É FEITA EXCLUSIVAMENTE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C LF 5991/73 Art. 6º
5030	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE CRIAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS, A CRITÉRIO DA AUTORIDADE SANITÁRIA, QUE PELA SUA NATUREZA OU QUANTIDADE SEJAM CAUSA DE INSALUBRIDADE E/OU INCOMODIDADE?				MAIOR	DM 5616/87 Art. 183
10194	AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SE ENCONTRAM LIVRES DE OBJETOS EM DESUSO OU ESTRANHOS AO AMBIENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 91 C/C DM 5616/87 Art. 70 Inc XIV

11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II C/C RDC 222/18 Art.11
14078	EXIGE O USO DE MÁSCARA EM AMBIENTES FECHADOS?				INFORMATIVO	DM 17992/2022 C/C PM 0375/2022
RECURSOS HUMANOS						
543	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E PROCESSAMENTOS FAZEM USO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE EPI QUANDO NECESSÁRIO TAIS COMO:				MAIOR	LM 7031/96 Art. 73 Inciso V
	OPÇÕES:					
	* LUVAS DE BORRACHA DE CANO LONGO					
	* CALÇADO FECHADO IMPERMEÁVEL					
	* AVENTAL IMPERMEÁVEL					
	* ÓCULOS DE PROTEÇÃO (PROCESSAMENTO)					
	* AVENTAL DE MANGAS LONGAS (PROCESSAMENTO)					
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 19
7615	HÁ REGISTROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA INCLUINDO A TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS OU SISTEMA EQUIVALENTE?				CRÍTICO	DM 5616/87 Art. 154
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc.V C/C DM 5616/87 Art. 5º
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COM COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA COM ALVARÁ SANITÁRIO?				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 97 Inc.V C/C LM 7031/96 Art. 91
13818	O ESTABELECIMENTO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE ANÁLISE DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) E LAUDOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR EMITIDA PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DA DVSA?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 97 Inc. V C/C PF 3523/98 ; Resolução Anvisa nº 09/2003

TABAGISMO

7055	ATENDE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM LOCAIS DE FÁCIL VISIBILIDADE, DE AVISOS, PLACAS OU CARTAZES ALUSIVOS À PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DO TABAGISMO?				MENOR	LE 12.903/98 Art. 4
8503	RESPEITA A PROIBIÇÃO DO USO DE CIGARROS, CIGARRILHAS, CHARUTOS, CACHIMBOS OU QUALQUER PRODUTO FUMÍGENO, DERIVADO OU NÃO DO TABACO, EM RECINTO PÚBLICO OU PRIVADO QUE SEJA ACESSÍVEL AO PÚBLICO GERAL OU DE USO COLETIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE FECHADO, INCLUINDO ÁREAS COM TOLDOS, DIVISÓRIAS, TETO OU PAREDE EM QUALQUER UM DOS LADOS, ELIMINANDO O CONCEITO DE UTILIZAÇÃO DE "FUMÓDROMOS" (ÁREAS EXCLUSIVAS PARA FUMAR)?				MAIOR	DF 8.262/14 ART. 3

|