


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - VISA	PÁGINA: 18	REVISÃO: NOVEMBRO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025		
	ID: 99	RVF_DVSA_78_VS				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610-1/02	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
3120	A DIMENSÃO DA ÁREA EXTERNA PERMITE O DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002
10552	POSSUI ÁREA COBERTA PARA O DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II ; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ITEM 5.2.1 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20; art.38 da RDC 63/11
14398	POSSUI SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES:				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC II; ITEM 3.6.1 DO ANEXO I DA PM 015/01 NTE Nº 001/01; Unidade Funcional 2 e UF 8 e Parte 3 -III itens 5.1 e 5.3 da RDC 50/02; ITEM 5.1 do ANEXO da PGMS 393/ 20; art.38 da RDC63/11.
	Opções:					
	*CONFORTÁVEL					
	*ILUMINADA					
	*AREJADA					
	*ADEQUADA À DEMANDA					
3121	POSSUI ÁREA RESERVADA PARA REGISTRO E ARQUIVO DE FICHAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ART 17 DA RDC 63/11; ITEM 5.2.3 DO ANEXO da Portaria MS 393/20; art.38 da RDC63/11; item 2.4.1 do ANEXO da Portaria GM/MS 2048/02
2586	POSSUI SALA ADMINISTRATIVA?				MENOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; RDC 63/11, ART. 17
3124	POSSUI SALA/CONSULTÓRIO DE TRIAGEM MÉDICA OU DE ENFERMAGEM DOTADO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; RDC 63/11, ART. 17; ITEM 5.2.4 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20; art.38 da RDC63/11; item 2,4.1 E 2.5 do ANEXO da Portaria GM/MS N°2048/02
	Opções:					
	*DE MESA DE EXAMES / OXÍMETRO E GLICOSÍMETRO					
	*LAVABO COM ACESSÓRIOS					

8890	O CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; item 2.5 do ANEXO da Portaria GM/MS N°2048/02; ITEM 5.2.6 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20
	Opções:					
	*NO MÍNIMO 7,5M2					
	*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA					
	*NEGATOSCÓPIO					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
*PAPEL TOALHA						
12114	CASO EXISTA, O CONSULTÓRIO PARA GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA/UROLOGIA POSSUI SANITÁRIO ANEXO?				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO III itens 3.2; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002
3055	POSSUI SANITÁRIOS PARA PACIENTES/ACOMPANHANTES:				MENOR	LM 7031/96 ART 97, inc II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; item 2.4.1 do ANEXO da Portaria GM/MS N°2048/02
	Opções:					
	*SEPARADOS POR SEXO					
	*DISPENSADOR COM SABÃO LÍQUIDO					
	*SUPORTE COM PAPEL TOALHA					
	*LIXEIRA COM ACIONAMENTO A PEDAL					
*SACO PLÁSTICO						
3056	POSSUI SANITÁRIOS QUE PERMITAM A CIRCULAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, COM PORTAS QUE ABREM PARA FORA, DE ACORDO COM A NBR 9050/94?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I item 3.6.2; ITEM 4.3 b da Parte III da RDC50/02
3564	POSSUI SANITÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II ; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ITEM 5.2.16 da Portaria MS 393/20
	Opções:					
	*SEPARADOS POR SEXO					
	*LAVABO E ACESSÓRIOS ABASTECIDOS					
12090	CASO TENHA SERVIÇO SOCIAL (SUS) POSSUI SALA DE SERVIÇO SOCIAL DOTADA DE 6,0M2?				MENOR	LM 7031/96 ART 97, II ; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; Item 5.2.7 da Portaria N° 393/20
3123	POSSUI SALA DE HIGIENIZAÇÃO DOTADA:				MENOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ITEM 5.2.16 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20
	Opções:					
	*COM TANQUE/CHUVEIRO E COM NO MÍNIMO 8 M2					
	*COM ÁGUA FRIA					
	*COM ÁGUA QUENTE					

8893	CASO POSSUA POSTO DE ENFERMAGEM, POSSUI: (1 A CADA 12 LEITOS DE OBSERVAÇÃO)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ITEM 5.2.12 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20
	Opções:					
	*NO MÍNIMO 6,0M2					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					
1238	POSSUI SALA DE GESSO COM:				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; item 5.4 do anexo da Portaria 393/20; item 2.4.3 do anexo da Portaria 2048/02
	Opções:					
	* 10 M2/4M2 POR BOX (QUANDO HOVER BOX INDIVIDUAIS					
	* ÁGUA FRIA E QUENTE					
	* SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA					
	*BANCADA					
	*PIA PARA GESSO					
3127	POSSUI SALA PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS (SUTURA/CURATIVO)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002; ITEM 2.4.3 do ANEXO da PORT. GM/MS 2048/02
12116	CASO POSSUA SALA/ÁREA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS/REIDRATAÇÃO É DOTADA DOS SEGUINTE ITENS EM QUANTIDADE SUFICIENTE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; ITEM 5.2.8 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20
	Opções:					
	*BANCADA COM PIA					
	*ARMÁRIO COM MATERIAL NECESSÁRIO					
	*MESA AUXILIAR					
	* NO MÍNIMO 6 M2/LEITO-POLTRONA					
	*BIOMBOS					
	*CADEIRA/MACA PARA USUÁRIO					
	*SUPORTE/APOIO PARA BRAÇO					
*LAVABO COM ACESSÓRIOS						

12117	-POSSUI SALA/ÁREA PARA INALAÇÃO É DOTADA DOS SEGUINTE ITENS EM QUANTIDADE SUFICIENTE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002;RDC 63/2011 ART. 17; ITEM 5.2.8 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20
	Opções:					
	* MÍNIMO DE 1.6 M2/PACIENTE					
	*BANCADA COM PIA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS					
	*ARMÁRIO COM MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
	*CADEIRA/MACA					
	*PONTO/CLINDRO DE OXIGÊNIO					
	*PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL					
	*FLUXÔMETRO					
	*APARELHO/MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO					
	*LAVABO COM ACESSÓRIOS					
8910	OS AMBIENTES ESTÃO IDENTIFICADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; RDC 63/2011 ART.7, INC II, LETRA B
7602	HÁ LEITOS DE OBSERVAÇÃO?				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I itens 3.8.3; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; ITEM 5.2.11 DO ANEXO DA Portaria MS393/20
7607	HÁ LEITOS DE OBSERVAÇÃO SEPARADOS POR SEXO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002
8892	A SALA DE OBSERVAÇÃO POSSUI :				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INC II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; PM 015/01, NTE nº 001/01, ANEXO I, ITEM3.8.4
	Opções:					
	*8,5M2 POR LEITO					
	*LAVABO COM ÁGUA FRIA					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					
	*FONTES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO SUFICIENTES PARA ATENDER TODOS OS LEITOS					
7604	HÁ SALA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I- Item 3.8.7;Unidade Funcional 2 da RDC 50/02; ITEM 5.2.10 DO ANEXO DA Portaria MS 393/20

3236	CASO POSSUA CENTRO CIRÚRGICO ?(APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO)				INFORMATIVO	
3175	POSSUI SALA PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002
3178	POSSUI ÁREA/ARMÁRIOS PARA GUARDA DE PERTENCES DE PACIENTES?				MENOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 e 8 da RDC 50/2002
3176	POSSUI SALA DE DESCANSO PARA A EQUIPE?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 e 8 da RDC 50/2002
2587	POSSUI COPA? (APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO)				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/2002
14397	A SALA DE UTILIDADES (EXPURGO) POSSUI :				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC.II; REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO GVES.Nº 202/2008; Unidade Funcional 8 da RDC 50/02; ART 69,44n e 45 da RDC15/12; item 2.4.6 do anexo da PMS 2048/02
	Opções:					
	*BANCADA COM TANQUE/PIA					
	* RALO COM TAMPA ROTATIVA					
	*SUPORTE COM PAPEL TOALHA					
	*LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	*DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO					
	CASO REALIZE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS CANULADOS POSSUI JATO DE PRESSÃO DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO ? CONFORME ART 69 DA RDC 15/2012					
	CASO REALIZE DESINFECÇÃO POSSUI SALA ESPECÍFICA CONFORME ART 44 E 45 DA RDC15/2012					
POSSUI PIA DE DESPEJO?						
*INSUMOS PARA PRÉ LIMPEZA DE ARTIGOS						
12123	PROCESSAMENTO DE ARTIGO MÉDICO/ODONTOLÓGICO USAR O ROTEIRO ESPECÍFICO				INFORMATIVO	
1069	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)?				MENOR	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 e 8 da RDC 50/02; item 2.4.6 do anexo da PMS 2048/02
8896	O DML POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II; Unidade Funcional 8 da RDC 50/02, RDC 063/2011 ART. 17
	Opções:					
	*TANQUE					
	* RALO COM TAMPA ROTATIVA					
	*SUPORTE COM PAPEL TOALHA					
	*LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	*SUPORTE COM SABÃO LÍQUIDO					

8761	AS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO (NATURAL OU ARTIFICIAL) SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II ; RDC 63/2011, ART. 38; RDC 50/02, PARTE III-5- ITEM 5.3
8911	OS DIVERSOS AMBIENTES POSSUEM:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 69 e 97 II; RDC 50/02 Parte III item 7-2; RDC 63/11 Arts. 35 , 23 VII e Art. 42
	Opções:					
	*BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO					
	*BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO					
	*AUSÊNCIA DE FIAÇÃO EXPOSTA					
	*ENCANAMENTOS COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS					
3010	OS COLCHÕES, TRAVESSEIROS E MOBILIÁRIOS ALMOFADADOS SÃO REVESTIDOS DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II ; RDC 63/2011, ART. 56
	Opções:					
	*IMPERMEÁVEL					
	*ÍNTEGRO					
	*LIMPO					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
10153	AS PAREDES SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
*LISAS						
3571	O PISO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97, II ; RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*ANTIDERRAPANTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
	*AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES					
	*RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO					

3573	O TETO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 art. 97, inc. II ; RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE COR CLARA					
	*LISOS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
2634	OS CORREDORES DO EAS ENCONTRAM-SE LIVRES DE OBSTÁCULOS PARA CIRCULAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II; PM 015/2001 ANEXO I ITEM 3.12.4 ; RDC 50/2002 PARTE III ITEM 4.3 (A)
3117	AS JANELAS E DEMAIS ABERTURAS DAS ÁREAS(EX: RALOS, TELAS E ETC) ESTÃO CONFIGURADAS DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE INSETOS, ROEDORES E OUTROS ANIMAIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART.69 §U; RDC 63/11, ART. 63
12124	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE					INFORMATIVO
8897	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS POSSUEM AINDA POSTO DE ENFERMAGEM/PRESCRIÇÃO MÉDICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 da RDC 50/02
	Opções:					
	*1 POSTO PARA CADA 12 LEITOS DE OBSERVAÇÃO					
	*ÁREA MÍNIMA DE 6,0M2					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					
8900	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: POSSUI SALA DE ISOLAMENTO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; Unidade Funcional 2 e Parte II - 3 da RDC 50/02
8901	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: A SALA DE ISOLAMENTO POSSUI:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 II; UNIDADE FUNCIONAL 2 DA RDC 50/02 ; RDC 063/11-ART. 17
	Opções:					
	*ÁREA MÍNIMA DE 8,0M2					
	*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA					
	*AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*OXIGÊNIO CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*VÁCUO					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					

8902	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: POSSUI AINDA NO MÍNIMO 1 SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE PEDIATRIA? (SE O NÚMERO TOTAL DE LEITOS DE OBSERVAÇÃO FOR MENOR OU IGUAL A SEIS-6)				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; UNIDADE FUNCIONAL 2 DA RDC 50/02.
8903	A SALA COLETIVA DE OBSERVAÇÃO DE PEDIATRIA POSSUI:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; UNIDADE FUNCIONAL 2 DA RDC 50/02,
	Opções:					
	*ÁREA MÍNIMA DE 8,5M2 POR LEITO					
	*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA					
	*AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*OXIGÊNIO CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*VÁCUO					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					
8904	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: POSSUI AINDA NO MÍNIMO 2 SALAS COLETIVAS DE OBSERVAÇÃO DE ADULTOS – MASCULINA E FEMININA? (ADMITE-SE 1 SALA SE HOUVER DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO QUE PERMITA A PRIVACIDADE DOS PACIENTES E O Nº TOTAL DE LEITOS NÃO FOR MAIOR QUE DOZE- 12)				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; UNIDADE FUNCIONAL 2 DA RDC 50/02,
8905	AS SALAS COLETIVAS DE OBSERVAÇÃO DE ADULTOS POSSUEM:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II; UNIDADE FUNCIONAL 2 RDC 50/02
	Opções:					
	*ÁREA MÍNIMA DE 8,5M2 POR LEITO					
	*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA					
	*AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*OXIGÊNIO CANALIZADO OU PORTÁTIL					
	*LAVABO					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*PAPEL TOALHA					

8906	<p>URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: CASO POSSUA SALA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (INVASIVOS), ESTA POSSUI:</p> <p>Opções:</p> <p>*ÁREA MÍNIMA DE 15M2</p> <p>*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA</p> <p>*AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*OXIGÊNIO CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*LAVABO</p> <p>*SABONETE LÍQUIDO</p> <p>*PAPEL TOALHA</p> <p>*VÁCUO CLÍNICO CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*AR CONDICIONADO</p> <p>*ÁREA DE ESCOVAÇÃO COM 2 TORNEIRAS POR SALA, ÁREA MÍNIMA DE 1,10M2 POR TORNEIRA, CONTANDO COM ÁGUA QUENTE E FRIA</p>				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 II; UNIDADE FUNCIONAL II DA RDC 50/02; ART17 DA 063/2011
12125	<p>OS RECURSOS TECNOLÓGICOS MÍNIMOS E INDISPENSÁVEIS, PROPEDÊUTICOS E OU TERAPÊUTICOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DAS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS DE QUE A UNIDADE DEVE DISPOR, NAS 24 HORAS, SÃO OS SEGUINTE EXISTENTES NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO HOSPITAL:</p> <p>Opções:</p> <p>* ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS</p> <p>* ELETROCARDIOGRAFIA</p> <p>* RADIOLOGIA CONVENCIONAL</p>				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II; ITEM 2.2.2.2 da PORT. GM/MS 2048/02
6556	POSSUI AMBULÂNCIAS? APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; RDC 63/2011 ART. 19

7606	<p>ESTÃO DISPONÍVEIS AO P.S OS SEGUINTESSERVIÇOS COM PROFISSIONAIS DURANTE AS 24 HORAS:</p> <p>Opções:</p> <p>*LABORATÓRIO</p> <p>*HEMOTERAPIA</p> <p>*UTI</p> <p>*CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>ENDOSCOPIA</p> <p>ULTRASSONOGRRAFIA</p> <p>*ELETROCARDIOGRAFIA</p>				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I item 3.8.10 ; ITEM 2.2.2.2 da PORT. GM/MS 2048/02
8907	URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS: POSSUI AINDA PELO MENOS 1 SALA DE EMERGÊNCIA (POLITRAUMATISMO, PARADA CARDÍACA ETC)				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II 3 TABELAS ITENS 2.2.1; 2.2.3 A 2.2.6 CC PM 015/01 NTE 001/01 item 3.8.7
8908	<p>A SALA DE EMERGÊNCIA POSSUI:</p> <p>Opções:</p> <p>*NO MÍNIMO 2 LEITOS</p> <p>*ÁREA MÍNIMA DE 12,0M2 POR LEITO</p> <p>*DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,2M ENTRE CABECEIRAS E PÉS DOS LEITOS E PAREDES</p> <p>*PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,7M</p> <p>*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA</p> <p>*AR CONDICIONADO</p> <p>*AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*OXIGÊNIO CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*VÁCUO CLÍNICO CANALIZADO OU PORTÁTIL</p> <p>*LAVABO</p> <p>*SABONETE LÍQUIDO</p> <p>*PAPEL TOALHA</p> <p>*MACAS</p> <p>*DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR</p> <p>*APARELHO DE ECG</p>				CRITICO	LM 7031/96, ART.97,II; RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 2; PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I itens 3.8.8.1;3.8.8.3 a 3.8.8.9;3.8.1 E RDC 063/2011 ART. 17

	<p>*MONITOR CARDÍACO</p> <p>*LARINGOSCÓPIO/LÂMINAS/SONDAS</p> <p>*AMBU (ADULTO E INFANTIL)</p> <p>*VENTILADOR MECÂNICO</p> <p>*CAIXA DE TRAQUEOSTOMIA</p> <p>*ASPIRADOR DE SECREÇÃO</p> <p>*TORPEDO DE OXIGÊNIO</p> <p>*DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1M ENTRE LATERAIS DOS LEITOS E PAREDES</p> <p>*OXÍMETRO</p>					
8909	<p>PARA AS UNIDADES DE URGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E EMERGÊNCIAS, EXISTEM AINDA OS SEGUINTE AMBIENTES DE APOIO:</p> <p>Opções:</p> <p>*ÁREA PARA A GUARDA DE PERTENCES DOS PACIENTES</p> <p>*BANHEIROS PARA PACIENTES NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO E NOS ISOLAMENTOS</p> <p>*SANITÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS</p> <p>*BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS (PLANTÃO)</p> <p>*QUARTO DE PLANTÃO</p> <p>*DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>*SALAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>*POSTO POLICIAL</p>				MAIOR	LM 7031/96 ART 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT PARTE II, 3 - TAB. 2 ATEND. IMED. 2.1, 2.2 - ATEND.URG. EMERG.
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
8331	<p>CONTA COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, INSTALADOS DENTRO OU FORA DA ESTRUTURA AMBULATÓRIO-HOSPITALAR:</p> <p>Opções:</p> <p>*ENDOSCOPIA</p> <p>*ULTRASSONOGRRAFIA</p> <p>*BANCO DE SANGUE</p>				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP.V Nº 2 ITEM 2.2.2

8388	DISPÕE DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO Á URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:				
	Opções:				
	*AMBU ADULTO COM MÁSCARAS				
	*AMBU INFANTIL COM MÁSCARAS				
	*CÂNULAS DE GUEDEL ADULTO				
	*CÂNULAS DE GUEDEL INFANTIL				
	*SONDAS DE ASPIRAÇÃO				
	*ASPIRADOR PORTÁTIL OU FIXO				
	*MATERIAL PARA CURATIVO				
	*MATERIAL PARA SUTURAS				
	*MATERIAL PARA IMOBILIZAÇÕES (COLARES, TALAS E PRANCHAS)				
	*MACA COM RODAS E GRADES				
	*LARINGOSCÓPIO ADULTO				
	*LARINGOSCÓPIO INFANTIL				
	*FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO E PINÇA DE MAGYL				
	*BISTURI DESCARTÁVEL				
	*MATERIAL PARA CRICOTIREOIDOTOMIAS				
	*DRENOS PARA TÓRAX				
	*PACOTES DE GAZE ESTÉRIL				
	*PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL				
	*LUVAS ESTÉREIS				
	*ESPARADRAPO				
	*MATERIAL PARA PUNÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS				
	*AGULHAS ESPECIAIS PARA PUNÇÃO ÓSSEA				
	*GARROTE				
	*EQUIPOS DE MACRO E MICROGOTAS				
	*CATETERES ESPECÍFICOS PARA DISSECAÇÃO DE VEIAS ADULTO/INFANTIL				
	*TESOURA				
	*SERINGAS DE VÁRIOS TAMANHOS				
	*TORNEIRA DE 3 VIAS				
*CAIXA DE COMPLETA DE PEQUENAS CIRURGIAS					
					CRITICO
					LM 7031/96 ART 97, II C/C PORT. GMMS 2048/02 CAP. III ITEM 2.5 E RDC 063/2011, ARTS. 53 E 58

	*FRASCO DE DRENAGEM DE TÓRAX *EXTENSÕES PARA DRENOS TORÁCICOS *SONDAS VESICAIS *COLETORES DE URINA *ESPÁTULAS DE MADEIRA *SONDAS NASOGÁSTRICAS *ELETRODOS DESCARTÁVEIS *COBERTOR OU FILME METÁLICO PARA CONSERVAÇÃO DO CALOR DO CORPO *GERADOR DE ENERGIA *TÁBUA PARA COMPRESSÃO CARDÍACA *MÁSCARAS LARÍNGEAS				
8389	DISPÕE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (APRESENTAR LISTA DE MEDICAMENTOS ASSINADA PELO RT)			CRITICO	LM 7031/96 ART. 113 § 2º ; ITEM 2.6 do ANEXO DA PORT. GM/MS 2048/02; ITEM 3.4 DO ANEXO DA Portaria MS 393 de 2020;
3122	ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO GERAL OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: Opções: *ESTETOSCÓPIO ADULTO/INFANTIL *ESFIGMOMANÔMETRO DE TAMANHOS VARIADOS *OTOSCÓPIOS *OFTALMOSCÓPIO *NEGATOSCÓPIO *TERMÔMETRO CLÍNICO *DEFIBRILADOR COM MARCAPASSO *MONITOR CARDÍACO *OXÍMETRO DE PULSO *ELETROCARDIOGRAFO *GLICOSÍMETRO *BOMBAS DE INFUSÃO *EQUIPO UNIVERSAL *RESPIRADOR MECÂNICO *RESPIRADOR MECÂNICO ADULTO E INFANTIL *FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL *FOCO CIRÚRGICO COM BATERIA *NEGATOSCÓPIO NOS CONSULTÓRIOS *CATETERES DE ASPIRAÇÃO *CATETERES NASAIS *ADAPTADORES PARA CÂNULAS *SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE VÁRIOS TAMANHOS *LUVAS DE PROCEDIMENTO CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULAS			CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II C/C PORT. GM/MS 2048/02- ITEM 2.6 E RDC 0632011, ARTS. 53 E 58

	*JOGO DE PINÇA DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO					
2986	AS SERINGAS PREPARADAS COM MEDICAÇÃO E OS FRASCOS DE INFUSÃO SÃO IDENTIFICADOS COM: Opções: *NOME DO PACIENTE *QUARTO OU LEITO *DOSAGEM *HORÁRIO *VIA DE ADMINISTRAÇÃO *DATA DE PREPARO *NOME DO PROFISSIONAL RESPONÁVEL PELO PREPARO				CRITICO	LM 7031/96 ART 97, II C/C RDC 67/07 ANEXO IV ITEM 8.23
8506	POSSUI LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE QUE O SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR): Opções: * É ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO * É ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) * ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA AO SERVIÇO (NBR 13534 E RDC 50)				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART. 23 INC IX E ART 41 E RDC50 ITENS 7.2 E 7.2.1 E ABNT 13534
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 19 C/C RDC 63/11, ART. 10
2162	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS TÉCNICAS: Opções: *CONTEMPLANDO TODAS AS ATIVIDADES DO SETOR *ATUALIZADO *DATADO *ASSINADO PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUA ELABORAÇÃO *COM AVAL DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PM 015/01 NTE nº 001/01 ANEXO I itens 3.1.1 C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP.V Nº 2 ITEM 2.1.3 C/C RDC 63/11 ART. 51

8327	AS ROTINAS DEVEM CONTEMPLAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP.V Nº 2 ITEM 2.1.3
	Opções:					
	*CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PACIENTES E, SE FOR O CASO, DE INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO					
	*PROCEDIMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS					
	*PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM					
8328	POSSUI RETAGUARDA DE MAIOR COMPLEXIDADE PREVIAMENTE PACTUADA (SUS) MEDIADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DOS CASOS QUE EXTRAPOLEM SUA COMPLEXIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP. V Nº2 ITEM 2.1.5
	Opções:					
	*COM FLUXOGRAMA CLARAMENTE DEFINIDO					
	*MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA CLARAMENTE DEFINIDOS					
8875	POSSUI SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART. 25 § 1º e 2º
8191	OS PRONTUÁRIOS SÃO LEGÍVEIS E PREENCHIDOS COM:				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP. V Nº 2 ITEM 2.1.4
	Opções:					
	*NOME DO PACIENTE					
	*ENDEREÇO DO PACIENTE					
	*MOTIVO DO ATENDIMENTO					
	*HISTÓRIA CLÍNICA					
	*CONCLUSÃO DIAGNÓSTICA, TRATAMENTO INSTITUÍDO, EVOLUÇÃO DIÁRIA, PRESCRIÇÕES E INTERCORRÊNCIAS					
*NOME, INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO OU PROCEDIMENTO						

12126	HÁ REGISTROS COMPROVANDO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: (CONSIDERAR AQUELES PERTINENTES À ATIVIDADE)					CRITICO	LM 7031/96 ART 35 C/C RDC O63/2011, ART. 23, INCISOS VII E IX
	Opções:						
	*EQUIPAMENTOS PARA REPROCESSAMENTO						
	*EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM						
	*BANHO-MARIA						
	*EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO (MONITORES, TERMÔMETROS, MANÔMETROS E AFINS)						
	*ELEVADORES						
	*AR CONDICIONADO						
	*SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						
	*PAINÉIS DE CONTROLE						
	*SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR) DE ENERGIA - APRESENTAR LAUDO TÉCNICO						
	*GELADEIRAS						
*OUTROS (CITAR)							
11699	PGRSS	INFORMATIVO					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?					MAIOR	Lei 7031/96 art.22 C/c DM 16509/16 arts.1 e 5
	Opções:						
	* PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES						
	* APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES						
	* DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS						
10858	OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MANEJO DOS RESÍDUOS DO CPC ESTÃO DESCRITOS EM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS), SENDO IMPLEMENTADO DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS VIGENTES					MAIOR	RDC 214/2018 ARTIGOS 184, 185 E 186 RDC 222/2018, ART. 5º
10859	O BANCO RECEBE INFORMAÇÃO DE TECIDOS DESCARTADOS PÓS DISTRIBUIÇÃO?					MAIOR	RDC 214/2018 ART. 186, § 1º
9264	APRESENTOU COMPROVANTE DA EMPRESA COLETORA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES?					MAIOR	DM 15.509/16 RDC 22/18
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?					MAIOR	DM 16.509/16 ART 3º

11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
RECURSOS HUMANOS						
8330	CONTA COM PROFISSIONAIS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS, PRESENTES NO HOSPITAL, CAPACITADOS PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS NAS SUAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: Opções: *MÉDICO CLÍNICO GERAL *PEDIATRA *GINECOLOGISTA-OBSTETRA *CIRURGIÃO GERAL *TRAUMATO-ORTOPEDISTA *ANESTESIOLOGISTA *ASSISTENTE SOCIAL				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP. V Nº 2 ITEM 2.2.1.1
8325	CONTA COM EQUIPE DEVIDAMENTE CAPACITADA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA?				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP. V Nº2 ITEM 2.2.1
8326	CONTA COM: Opções: *MÉDICOS EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS NAS 24 HORAS DO DIA *01 (UM) ENFERMEIRO COORDENADOR *ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO NAS 24 HORAS DO DIA				CRITICO	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C PORT. GM/MS 2048/02 CAP. V Nº 1 ITEM 2.1.1
8878	POSSUI REGISTROS DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NAS DIVERSAS ROTINAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.23 INCISO III.
8879	NOS REGISTROS DE TREINAMENTO CONSTAM: Opções: *DATA *HORÁRIO *CARGA HORÁRIA *CONTEÚDO MINISTRADO *NOME OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR *NOMES DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.32 PARÁGRAFO ÚNICO
TABAGISMO						
7055	ATENDE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM LOCAIS DE FÁCIL VISIBILIDADE, DE AVISOS, PLACAS OU CARTAZES ALUSIVOS À PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DO TABAGISMO?				MAIOR	LE 12.903/98 ART. 4

8503	RESPEITA A PROIBIÇÃO DO USO DE CIGARROS, CIGARILHAS, CHARUTOS, CACHIMBOS OU QUALQUER PRODUTO FUMÍGENO, DERIVADO OU NÃO DO TABACO, EM RECINTO PÚBLICO OU PRIVADO QUE SEJA ACESSÍVEL AO PÚBLICO GERAL OU DE USO COLETIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE FECHADO, INCLUINDO ÁREAS COM TOLDOS, DIVISÓRIAS, TETO OU PAREDE EM QUALQUER UM DOS LADOS, ELIMINANDO O CONCEITO DE UTILIZAÇÃO DE "FUMÓDROMOS" (ÁREAS EXCLUSIVAS PARA FUMAR)?				MAIOR	DF 8.262/14 ART. 3
------	--	--	--	--	-------	--------------------