



Comissão de Licitação SMSA - PBH &lt;cplisma@pbh.gov.br&gt;

---

## Informações adicionais - Pregão 106/2020

---

**brunolt.avelar@gmail.com** <brunolt.avelar@gmail.com>

19 de março de 2021 08:59

Para: Comissão de Licitação <cplisma@pbh.gov.br>

Bom dia,

Precisamos de informação adicional sobre o pregão 106/2020, previsto para 22/03/2021.

Sobre o lote 16, o item 1 (Sicam 75646), estamos com dificuldades de encontrar lâmpada de led 45W com base **E40**

Gostaria de saber se está realmente correto, e se existe alguma tolerância neste item, seja na potência, ou seja no tipo de base. No item 2 deste mesmo lote, é cotado lâmpada 50W, mais potente, com base E27, que é mais convencional.

Gostaria de sugerir para este item 1, lâmpada de 40W com base E27.

Aguardo retorno se esta sugestão pode ser considerada em nossa cotação.

Grato.



**Bruno Luís Teixeira Avelar**

(31) 3024-5925 – (31) 98010-7076

[brunolt.avelar@gmail.com](mailto:brunolt.avelar@gmail.com)



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020**  
**PROCESSO Nº 04.000.822.20.87**

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **Avan Comercial** referente ao Edital do Pregão de número em epigrafe cujo objeto é Registro de Preço para aquisição de material elétrico.

**ADMISSIBILIDADE**

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 22/03/2021, tem-se que o pedido de esclarecimentos apresentado pela interessada **Ava Comercial**, em 19/03/2021, é intempestivo. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde -SMSA, em atenção ao Princípio da Transparência, passa a passar à análise de suas alegações.

**QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA Avan Comercial:**

Sobre o lote 16, o item 1 (Sicam 75646), estamos com dificuldades de encontrar lâmpada de led 45W com base E40.

Gostaria de saber se está realmente correto, e se existe alguma tolerância neste item, seja na potência, ou seja, no tipo de base. No item 2 deste mesmo lote, é cotado lâmpada 50W, mais potente, com base E27, que é mais convencional. Gostaria de sugerir para este item 1, lâmpada de 40W com base E27.

**Resposta SMSA:** Considerando a base E-40 se faz necessária visto que algumas das unidades 24 horas precisam dessa base para manutenção e troca. Portanto, não podemos ficar com duas bases E-27, como foi sugerido.

Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

Maíere Amancio da Silva  
Pregoeira – BM 124.011-9