



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021
PROCESSO Nº 04.000.830.21.96

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa NHJ do Brasil, referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é a locação de containers.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 20/10/2021, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada NHJ do Brasil em 29/09/2021, é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Questionamento da Empresa NHJ do Brasil

Solicitamos o seguinte esclarecimento referente ao processo licitatório supracitado:

“O Termo de Referência do edital referente ao Pregão eletrônico nº 151/2021 solicita para o item 02:

2.2. CONTAINER 2:

01 Módulo 20 pés, medidas comprimento 6,20 m, largura 2,45 m, altura 2,60 m, sendo Refrigerado com refrigerado com temperatura de trabalho regulável na faixa de (+)18°C a (+)20°C, controlador de temperatura com termômetro de máxima e mínima, uma abertura frontal, porta com 2 folhas.

Considerando que a temperatura informada é suprida por um equipamento tipo módulo habitacional contendo 01 aparelho de ar condicionado com capacidade acima de 12.000 btus, favor informar se este modelo poderá ser ofertado em substituição ao modelo frigorífico informado.

Para maior visualização anexamos fotos do modelo sugerido para análise.”

Resposta SMSA: A SMSA esclarece que não realiza análise antecipada do objeto ofertado e o julgamento das propostas será feito após o encerramento da fase de lances e de acordo com as especificações do Edital.

Esclarece-se também que a especificação do módulo foi desenvolvida em conformidade com a necessidade de manter temperaturas com controle absoluto.



O Container abriga um ultra-freezer que mantém temperatura de -80 graus, gerando fortes ondas de calor o que deve ser absorvida em sua totalidade pela temperatura do container para não gerar retorno. O ar condicionado convencional não é suficiente para refrigerar o ambiente.

As temperaturas poderão ser alteradas e acompanhadas sem abertura das portas do container, por manter seu controlador na parte externa.

O Monitoramento é realizado 24 horas por dia, em monitores e ronda presencial.

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2021



Gisele Ferreira de Souza

Pregoeira