



PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 002/2021

PROCESSO Nº 01-001.262/21-06

REF.: RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DE INTERESSADOS

Execução de serviços comuns de engenharia, com o fornecimento de materiais, peças, insumos e mão de obra para a execução de serviços no Parque Américo Renné Giannetti, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste Edital.

QUESTIONAMENTO 01:

"Boa tarde!

Tenho interesse em participar do PG 002/2021 porem tenho um questionamento a ser feito:

No item 16.1.2.3 do edital qualificação técnica está solicitado um atestado com a seguinte descrição:
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM TINTA BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE COM 0,6 MM APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA QUANTIDADE DE 9.300 M2

PERGUNTA:


POSSO UTILIZAR UM ATESTADO COM MATERIAL SIMILAR, UMA VEZ QUE A FORMA DE APLICAÇÃO É MESMA A SER UTILIZADA?"

RESPOSTA ÁREA DEMANDANTE:

"Para aplicação de tinta a base de resina, sendo ela, acrílica solvente, acrílica base água, metil metacrilato monocomponente, utiliza-se o mesmo equipamento, porém com regulagens diferentes para cada tipo de material e espessura de aplicação."

Desta forma, pode -se considerar o referido atestado.

Belo Horizonte, 25/02/2021


Luciana de Almeida Silva

Pregoeira